

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 13

від 19 березня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем та Кривим Павлом Петровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 по вул. Бірюзовій

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №2,3 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 2) п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – у під'їздах №1,2,3 відсутня відстань між газопроводом та інженерними комунікаціями електропостачання
- 3) п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 50, 40, 32 мм.
- 4) п.9.7, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 – у під'їзді №1 стояк № 1 квартира №1 - відсутність виступів кінців футляру при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6 по вул. Бірюзовій за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлені порушення ПБСГ п. 6.2, глава 6, розділ V, а саме: оголовки ДВК другого, третього під'їздів багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору; п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» відсутність у першому, другому, третьому під'їздах відстані між газопроводом та інженерними комунікаціями електропостачання; п.7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», а саме: фасадний надземний газопровід діаметрами 50, 40, 32 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям; виявлено також порушення п.9.7, глава 9 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» відсутність виступів кінців футляру першого стояку, першого під'їзду при проходженні газопроводу через перекриття (зовнішня стіна будинку) до квартири №1. За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис № 9, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно провести обрізку дерев біля другого, третього під'їздів для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору; демонтувати у першому, другому, третьому під'їздах інженерні комунікації електропостачання з газопроводу, пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 50, 40, 32 мм


та демонтувати утеплюючий матеріал з футляру першого стояка першого під'їзду до квартири №1. Усунути виявлені недоліки в термін до 22.04.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 22.04.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна


(підпис)

19.03.2024

3 актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 18 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)