

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 18

від 26 березня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Жайворонським Володимиром Анатолійовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Караваном Ярославом Леонідовичем, Кривим Павлом Петровичем та Редько Антоном Олеговичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 70 по вул. Гастелло

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) Додаток Д, п. Д.15 ДБН В.2.5-20:2018 – у під'їздах № 1,2,3,4 на оголовках ДВК встановлені парасолі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 70 по вул. Гастелло за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення, а саме: ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» додатку Д, п.Д.15 на оголовках ДВК першого, другого, третього, четвертого під'їздів встановлені парасолі. За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис № 14, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно демонтувати з оголовків ДВК першого, другого, третього, четвертого під'їздів парасолі. Усунути виявлені недоліки в термін до 26.04.2024.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 26.04.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Жайворонський В.А. 067-56-82-815**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Жайворонський Володимир Анатолійович



З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано **28** споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)