

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 9

від 13 травня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем та та Караваном Ярославом Леонідовичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41 по вул. Юрія Смирнова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 та п. 5.10 глава 5 розділ V ПБСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 32, 25 мм.
- 2) п. 6.2, глава 6, розділ V ПБСГ - у під'їздах №№ 1, 2, 3, 4 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вітрового підпору.
- 3) п.7.39, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 – на фасаді будинку біля під'їздів № 2, 3, 4 відсутня відстань між газопроводом та інженерними комунікаціями електропостачання.
- 4) п. 5.6, п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ- витоки газу на різьбових та муфтових з'єднаннях кранів Ø 32 мм – 3 шт., та згонах Ø 32 – 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 41 по вул. Юрія Смирнова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» п. 7.92, глави 7, та п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ а саме: фасадний газопровід діаметрами 32, 25 мм не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 6.2, глава 6, розділ V, ПБСГ оголовки ДВК першого, другого, третього та четвертого під'їздів багатоквартирного будинку попадають в зону вітрового підпору; п.7.39, глави 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» відсутність на фасаді будинку біля другого, третього, четвертого під'їзду відстані між газопроводом та інженерними комунікаціями електропостачання; та п. 5.6, п. 5.7 глава 5, розділ V ПБСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм – 3 шт., та згонах Ø 32 – 3 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу)

За виявленими порушеннями в частині відсутності лакофарбового покриття на фасадному газопроводі, знаходження оголовків ДВК в зоні вітрового підпору а також відсутності відстані між газопроводом та електрокабелями складено відповідний акт-пріпис № 44, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011».

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску діаметрами 32, 25 мм , провести обрізку дерев біля першого, другого, третього, четвертого під'їздів для ДВК, які знаходяться у зоні вітрового підпору, та прибрати на фасаді будинку біля другого, третього та четвертого під'їздів електрокабелі з газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 18.06.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 18.06.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-68-93-259

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження

Каражей Людмила Іванівна  
ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
13.05.2024  
Управління експлуатації та ПРГ  
(підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 17 споживачам газу.

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)