

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 15

від 22 серпня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Паталія Вікторівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександрович, Желізняк Ілля Михайлович, Гембера Валентина Андріївна, Тосенко Юлія Володимирівна. Цимбал Ірина Андріївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з техобслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26 по вул. Дніпровське шосе .

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п.5.10, глава 5, розділ V ПБСГ гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу

п.7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування.

п. 5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витoki газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 25 мм. – 3шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання :не припинялося

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 26 по вул. Дніпровське шосе , за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО було виявлено порушення п. 5.10, глава 5, розділ V ПБСГ . гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу 7.92 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування; п.5.7, глава 5, розділ V витoki газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 25 мм –3 шт-, про що складено відповідний акт припис, який вручено управителю ТОВ «Комбінат благоустрою». За виявленими порушеннями потрібно, прибрати гілки винограду з фасадного газопроводу., та нофарбувати фасадний газонровід


Усунути недолік в термін до 22.09.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «Комбінат благоустрою» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 23.09.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Ракітська Наталія Вікторівна


22.08.2024

(підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)