

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 23

від 28 серпня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстрам служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Ракітська Наталія Вікторівна, слюсарям служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Володін Володимир Олександровч, Гембе Валентина Андріївна, Шостя Світлана Миколаївна, Тосенко Юлія Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) виконано роботи з техобслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 90 по вул. Ярослава Мудрого.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

П.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ -витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ - 25 мм-2 шт., ДУ – 32 мм.-1 шт., ДУ – 40 мм – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося


**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведенням ВБСГ багатоквартирного будинку № 90 по вул. Ярослава Мудрого, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення було виявлено порушення п.5.7, глава 5, розділ V ПБСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях кранів ДУ – 25 мм –2 шт., які були усунені шляхом перенакування різьбових з'єднань (замасильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракітська Н.В. 098-732-19-49

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання:

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Ракітська Наталія Вікторівна



28.09.2024  
(підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Дата)

**Інструктаж з основ безпечно користування газовим обладнанням надано 23 споживачам газу.**

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)