

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 26

від 19 вересня 2024 року

Відповідно до договору від «01» березня 2024 року № 137-24, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПБРТ управління експлуатації мереж і ПРТ Шляхов Микола Володимирович, снісарями служби ПБРТ управління експлуатації мереж і ПРТ Желізняк Ілля Михайлович, Шостя Світлана Миколаївна, Тосенко Юлія Володимирівна, Володін Володимир Олександрович.

виконано роботи з технічного обслуговування ВССТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 126 по вул. Героїв АТО

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 7.92 глава 7, ДБН – газопровід потребує фарбування.

п. 5.7, глава 5, розділ V ВССТ – виток газу – 1 шт. на різьбовому з'єднанні ДУ - 25мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалася.

про що складено акт про нещодав (долається): не складася.

За результатами обстеження причинено газопостачання: не припинялося.

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

проведенням ТО ВССТ багатоквартирного будинку № 126 по вул. Героїв АТО за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВССТ було виявлено порушення: п.5.7, глава 5 розділ V ВССТ – виток газу на різьбовому з'єднанні крану ДУ – 25мм, був усунутий шляхом перепаявання різьбового з'єднання (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу) ДБН - п. 7.92 глава 7 – надземний газопровід потребує фарбування, про що складено відповідний акт-приспис, який вручено управителю ТОВ «Комбінат газопостачання». Усунути виявлені недоліки в термін до 21.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «Комбінат газопостачання» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі

України» щодо усунення виявленого порушення до 22.10.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Шляхов М.В. 063-468-35-53

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялося.

Відповідальний працівник,

який виконав обстеження

Шляхов Микола Володимирович

19.09.2024

(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 35 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)