

АКТ

техпiчного обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Рiг

№ 3

вiд 01 жовтня 2024 року

Вiдповiдно до договору вiд «01» березня 2024 року № 137 - 24 , замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робiт Криворiзька фiлiя ТОВ «Газорозподiльнi мережi України» майстром служби ПВРГ управлiння експлуатацiї мереж i НРГ Ракiтська Наталiя Вiкторiвна, слюсарями служби ПВРГ управлiння експлуатацiї мереж i НРГ, Володiн Володимир Олександрович, Желiзник Iлля Михайлович, Рожко Оксана Олександрiвна, Шостя Свiтлана Миколаiвна, Тосенко Юлiя Володимирiвна, Гембера Валентина Андрiївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робiт, займана посада, прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi))

виконано роботи з технiчного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 65 по вул. Степана Тiльги.

За результатами обстеження виявлено наступнi недолiки:

ПБСГ п.5.10 глава 5, роздiл V – у пiд'їзді № 1,2 оголовки ДВК потребують ремонту,

ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровiд потребує фарбування

П.6.2, глава 6, роздiл V ПБСГ – у пiд'їзді № 3 багатоквартирного будинку оголовки ДВК попадають в зону вiтрового пiдпору.

За результатами обстеження здiйснено несанкцiонований доступ до: не здiйснювався про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося


Висновки/Рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 65 по вул. Степана Тiльги за результатами якого внутрiшньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Пiд час проведення ТО було виявлено порушення ПБСГ п.5.10, глава 5, роздiл V, у пiд'їзді № 1, 2 оголовки ДВК потребують ремонту, ДБН п.7.92 глава 7 надземний газопровiд потребує фарбування, порушення п.6.2. глава 6, роздiл V ПБСГ – у пiд'їзді № 3 оголовки ДВК попадають в зону вiтрового пiдпору про що складено вiдповiдний акт припис, який вручено управителю ТОВ «Комбiнат благоустрою». За виявленим порушенням потрiбно виконати ремонтнi роботи по вiдновленню оголовкiв ДВК, пофарбувати фасадний газопровiд, та провести обрiзку дерев бiля третього пiд'їзду. Усунути недолiк в термiн до 02.11.2024.

Орiєнтовна дата проведення iндивiдуальної перевiрки (за потреби): ТОВ «Комбiнат благоустрою» надати письмово iнформацiю до Криворiзької фiлiї ТОВ «Газорозподiльнi мережi України» щодо усунення виявленого порушення до 03. 11.2024.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Ракiтська Н.В. 098-732-19-49

Споживачi, яким припинено газопостачання, попередженi про заборону самовiльного пiдключення газового обладнання:

Вiдповiдальний працівник,  
який виконав обстеження  
Ракiтська Наталiя Вiкторiвна

  
(пiдпис)

01.10.2024

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi))

\_\_\_\_\_  
(пiдпис)

\_\_\_\_\_  
(Дата)