

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 33

від 29 квітня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Смикодуб Аліною Володимирівною, Редько Антоном Олеговичем.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 по вул. Каштанова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 57 мм., 40 мм., 25 мм.
- 2) Додаток Д, п. Д.15 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 4, п. 5, глава 6, розділ V ПТЕСГ – на оголовку ДВК встановлена супутникова антена.
- 3) п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - у під'їзді № 1 пошкоджені оголовки ДВК.
- 4) п. 4, п.5, глава 6, розділ V ПТЕСГ - у під'їзді № 1 оголовок ДВК попадає в зону вітрового підпору.
- 5) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 25 – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 13 по вул. Каштанова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 7.92, глава 7 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; Додаток Д, п. Д.15 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 4, п. 5, глава 6, розділ V ПТЕСГ на оголовку ДВК встановлена супутникова антена; п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ у першому під'їзді пошкоджені оголовки ДВК; п. 4, п. 5 глава 6, розділ V ПТЕСГ а саме: оголовок ДВК першого під'їзду попадає в зону вітрового підпору; п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на крані Ø 25 – 2 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «УЮТ-2011 ».

На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску, демонтувати з оголовку ДВК супутникову антену, виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ДВК та провести обрізку дерев біля під'їзду № 1 для ДВК, яке знаходяться у зоні вітрового підпору. Усунути виявлені недоліки в термін до 29.05.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ-2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 29.05.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

З актом ознайомлений:


(підпис) 29.04.2025
Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Управління експлуатації
мереж та ПРГ 4

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 7 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)