АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг **№ 10** **від 09 червня 2025 року**

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, **замовник за замовчуванням,** працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» **майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Биндич Тетяна Володимирівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Стецюк Валерій Миколайович, Бегун Надія Григорівна, Дрогаль Оксана Миколаївна, Кагдін Сергій Володимирович, Степанов Сергій Євгенович.**

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№ 19 по вул. Панаса Мирного.**

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- **п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;**
- **п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 4 шт.**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався.**
про що складено акт про недопуск (додається): **не складався.**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося.**

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: **проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 19 по вул. Панаса Мирного за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 4 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; ДБН - п. 7.92 глава 7 – надземний газопровід потребує фарбування, про що складено акт-припис, який вручено управителю ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР». Усунути виявлені недоліки в термін до 14.07.2025.**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):
ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 15.07.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Биндич Т.В. 063-416-18-95**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Биндич Тетяна Володимирівна

_____ **09.06.2025**
(підпис)

З актом ознайомлений:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ _____
(підпис) (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 13 споживачам газу.

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)