

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 1

від 02 червня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року Крф /100/105/1/3-р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шляхов Микола Володимирович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Стецюк Валерій Миколайович, Дрогаль Оксана Миколаївна, Бегун Надія Григорівна, Кагдін Сергій Володимирович, Яркін Максим Миколайович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 по вул. Панаса Мирного

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки: п. 7.92 глава 7, ДБН – надземний газопровід потребує фарбування.

п.5.глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 3шт  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№

квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))


**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: **проведенням** ТО ВБСГ багатоквартирного будинку №2 по вул. Панаса Мирного за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення п. 5 глава 5. Розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбовому з'єднанні - 3 шт., які були усунуті шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу. ДБН п.7.9 глава 7 надземний газопровід потребує фарбування, про що складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ОСББ « Мирного – 2 ». За виявленим порушенням потрібно виконати фарбування надземного газопроводу. Усунути виявлений недолік в термін до 03.07.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ОСББ «Мирного - 2» надати письмову інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 05.07.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця: Шляхов М.В. 093-468-35-53

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Шляхов Микола Володимирович

  
(підпис)

02.06.2025

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 29 споживачам газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)