

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 28

від 22 липня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року Крф./100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шляхов Микола Володимирович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Желізник Ілля Михайлович, Володін Володимир Олександрович, Шостя Світлана Миколаївна, Рожко Оксана Олександрівна, Хало Антон Сергійович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 82 по вул. Соборності

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5. глава 5, розділ V ПТЕСГ - витоки газу на різьбових з'єднаннях – 1 шт.

п.7.92 глава 7, ДБН В 2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№
квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведенням ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 82 по вул. Соборності за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п п.5, глава 5 розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 1 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу. п 7.92 глава 7, ДБН – газопровід потребує фарбування, про що складено акт-припис, який вручено управителю ТОВ «Комбінат благоустрою». Усунути виявлений недолік в термін до 25.08.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

ТОВ «Комбінат благоустрою» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 26.08.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Шляхов М.В. 093-468-35-53

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Шляхов Микола Володимирович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

22.07.2025

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 6 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)