

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 11

від 07 серпня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Биндич Тетяна Володимирівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Смолінська Тетяна Анатоліївна, Нікітін Олег Олександрович, Цимбал Ірина Андріївна, Молошніков Віталій Ігорович.

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №27 по вул. Героїв АТО.

- За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:
- п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;
 - п. 9.6, глава 9, ДБН В.2.5-20:2018 - розподільний газопровід по фасаді будинку частково закритий утеплювачем квартир №1 та №3;
 - п. 19, розділ III ПТЕСГ – обмеження доступу обслуговуючого персоналу до розподільної системи для проведення технічного обслуговування (порушення охоронної зони);
 - п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 1 шт.


За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося
Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 27 по вул. Героїв АТО за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 1 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; ДБН - п. 7.92 глава 7 – надземний газопровід потребує фарбування; п. 9.6, глава 9, ДБН та п. 19, розділ III ПТЕСГ – розподільний газопровід по фасаді будинку частково закритий утеплювачем квартир №1 та №3, про що складено відповідний акт-припис, який вручено голові кооперативу «Героїв АТО 27». Усунути виявлений недолік в термін до 12.09.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): Кооператив «Героїв АТО 27» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 13.09.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Биндич Т.В. 063-416-18-95
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Биндич Тетяна Володимирівна


(підпис)

07.08.2025

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 2 споживачам газу.