

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 19

від 15 вересня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року Крф /100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шляхов Микола Володимирович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Бондаренко Олександр Володимирович, Нікітін Олег Олександрович, Молошніков Віталій Ігорович, Смолінська Тетяна Анатоліївна.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40 по вул. Героїв АТО

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п.7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;

п.9.6 глава 9, ДБН В 2.5-20:2018 – розподільний газопровід по фасаді будинку частково закритий утеплювачем квартир № 21,41,44;

п.9.6 глава 9, ДБН В 2.5-20:2018 – розподільчий газопровід по фасаді будинку частково закритий шляхом заскління балкону квартири №1

п.19 розділ III ПТЕСГ – обмеження доступу обслуговуючого персоналу до розподільної системи для проведення технічного обслуговування (порушення охоронної зони).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№

квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТС ВБСГ багатоквартирного будинку № 40 по вул Героїв АТО за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТС ВБСГ було виявлено порушення п 7.92 глава 7, ДБН В 2.5-20:2018 газопровід потребує фарбування; п 9.6 глава 9, ДБН та п 19 розділ III ПТЕСГ – розподільний газопровід по фасаді будинку частково закритий утеплювачем квартир № 21,41,44 ; п 9.6 глава 9, ДБН – розподільчий газопровід по фасаді будинку частково закритий шляхом заскління балкону квартири №1 про що складено відповідний акт-припис, який вручено голові ОСББ «Г. АТО 40». Усунути виявлений недолік в термін до 17.10.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

ОСББ « Г. АТО 40 » надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 20.10.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця: Шляхов М.В. 093-468-35-53

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Шляхов Микола Володимирович


(підпис)

15.09.2025

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 23 споживачам газу.