

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 17

від 11 вересня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року Крф /100/105/1/3-р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шляхов Микола Володимирович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Стецюк Валерій Миколайович, Бегун Надія Григорівна, Кагдін Сергій Володимирович, Печений Сергій Андрійович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21 по вул. Української добровольчої армії

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 7.92 глава 7, ДБН – надземний газопровід потребує фарбування.

п.5. глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 2 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№

квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: **проведенням ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 21 по вул. Української добровольчої армії за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення п. 5 глава 5. Розділ V ПТЕСГ – витоки газу на різьбовому з'єднанні - 2 шт., які були усунуті шліхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; п.5.10 глава 5 розділ V ПТЕСГ оголовки ДВК потребують ремонту про що складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ « СІТІСЕРВІС - КР ». За виявленим порушенням потрібно виконати фарбування надземного газопроводу**
Усунути виявлений недолік в термін до 16.10.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ « СІТІСЕРВІС - КР» надати письмову інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 17.10.2025

Контактний робочий телефон представника виконавця: Шляхов М.В. 093-468-35-53

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Шляхов Микола Володимирович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

11.09.2025

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 8 споживачам газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)