

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 11

від 07 жовтня 2025 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1781/25, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Биндич Тетяна Володимирівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Бондаренко Олександр Володимирович, Нікітін Олег Олександрович, Цимбал Ірина Андріївна, Молошніков Віталій Ігорович.

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 по вул. Ігоря Новицького.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСТ багатоквартирного будинку № 12 по вул. Ігоря Новицького за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСТ було виявлено порушення: п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування, про що складено акт-припис, який вручено голові ОСББ «Злагода 12КР». Усунути виявлені недоліки в термін до 12.11.2025.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ОСББ «Злагода 12КР» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 13.11.2025.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Биндич Т.В. 063-416-18-95

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Биндич Тетяна Володимирівна


(підпис) 07.10.2025

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 6 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)