


АКТ



№ 23

від 23 березня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, **замовник за замовчуванням**, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Месєврою Юлією Олексіївною, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем, Іванченком Юрієм Олександровичем та Прутасом Валерієм Івановичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 76 по вул. Олексія Різниченка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 25 – 2 шт., крани в аварійному стані, а саме: зломані хвостовики. Припинено газопостачання на під'їзд № 4, кв. кв. №№ 41-50.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): **не складався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **припинено газопостачання на під'їзд № 4, кв. кв. № № 41 - 50.**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 76 по вул. Олексія Різниченка, за результатами якого внутрішньо будинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком під'їзду № 4, кв. кв. №№ 41 - 50 крани в аварійному стані, необхідно замінити крани.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - виток газу на різьбових з'єднаннях кранів Ø 25 – 2 шт., крани в аварійному стані, а саме: зломані хвостовики. Припинено газопостачання на під'їзд № 4, кв. кв. № № 41-50.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Месєвра Ю. 097-05-05-572**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Месєвра Юлія Олексіївна

З актом ознайомлений:


(підпис) 23.03.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис) (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 13 споживачам газу