

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 4

від 06 квітня 2026 року

Відповідно до договору від «03» березня 2025 року Крф /100/105/1/3-Р-ТД-1781/25 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шляхов Микола Володимирович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Желізняк Ілля Михайлович, Володін Володимир Олександрович, Рожко Оксана Олександрівна, Майоров Володимир Володимирович, Хало Антон Сергійович, Стружак Михайло Ігорович, Широкий Микита Валерійович, Нагорних Сергій Генадійович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 по вул. Військове містечко - 33

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5. глава 5, розділ V ПТСТГ - витоки газу на різьбових з'єднаннях – 4 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): **не складався.**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку № 13 по вул. Військове містечко - 33 за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВЕСГ було виявлено порушення п.5, глава 5 розділ V ПТСТГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 4 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Шляхов М.В. 093-468-35-53**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Шляхов Микола Володимирович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

06.04.2026

(підпис)

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 9 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)