АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг **№ 34** **від 21 квітня 2026 року**

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, **замовник за замовчуванням,** працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» **майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Биндич Тетяна Володимирівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Дрогаль Оксана Миколаївна, Яркін Максим Миколайович, Кагдін Сергій Володимирович, Печений Сергій Андрійович, Степанов Сергій Євгенович, Бреславець Ганна Олександрівна.**
виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№ 24 по вул. Військове містечко-35.**

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:
- **п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;**
- **п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на муфтових з'єднаннях – 2 шт.**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався.**
про що складено акт про недопуск (додається): **не складався.**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося.**
Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: **проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 24 по вул. Військове містечко-35 за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на муфтових з'єднаннях – 2 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; ДБН п. 7.92 глава 7 – надземний газопровід потребує фарбування, про що складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «Дивобуд». Усунути виявлений недолік в термін до 27.05.2026.**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **ТОВ «Дивобуд» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 28.05.2026.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Биндич Т.В. 063-416-18-95**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **не припинялося.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Биндич Тетяна Володимирівна

_____ **21.04.2026**
(підпис)

З актом ознайомлений:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ _____
(підпис) (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 3 споживачам газу.

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)