

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 16

від 28 квітня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року Крф /100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шляхов Микола Володимирович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ, Желізняк Ілля Михайлович, Рожко Оксана Олександрівна, Майоров Володимир Володимирович, Хало Антон Сергійович, Каліберда Сергій Володимирович, Широкий Микита Валерійович, Нагорних Сергій Геннадійович, Володін Володимир Олександрович, Стружак Михайло Ігорович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 96 по вул. Героїв АТО

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 5. глава 5, розділ V ПТСГ - витоки газу на різьбових з'єднаннях – 6 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається): **не складався.**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 96 по вул. Героїв АТО за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення п.5, глава 5 розділ V ПТСГ – витоки газу на різьбових з'єднаннях – 6 шт. які були усунені шляхом заміни мастильного та ушільню ючого матеріалу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Шляхов М.В. 093-468-35-53**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

**Відповідальний працівник,
який виконав обстеження**

Шляхов Микола Володимирович



(підпис)

28.04.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 34 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)