

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 12

від 10 квітня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Смикодуб Аліною Володимирівною, Кривим Павлом Петровичем, Савковим Олександром Олександровичем, Редько Антоном Олеговичем.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 по вул. Дмитра Войчишена
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 32 - 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
___(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання стояк 1, під'їзд 1, кв. 1, 6, 7, 10 у зв'язку з негативним результатом контрольного випробування ВБСГ на щільність.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 9 по вул. Дмитра Войчишена за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, окрім кв.1, 6, 7, 10.

Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: 7 п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на крані Ø 32 - 1 шт., згоні Ø 32 мм – 1 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

4

З актом ознайомлений:


10.04.2026
(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 10 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)