

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 22

від 15 квітня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Смикодуб Аліною Володимирівною, Кривим Павлом Петровичем, Савковим Олександром Олександровичем, Редько Антоном Олеговичем.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 по вул. Добровольців

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і прочищення ВК.
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 25 - 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 18 по вул. Добровольців за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: п. 1, п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ а саме: відсутні акти перевірки і прочищення ВК та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на згоні Ø 25 мм – 1 шт., який був усунений шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

На теперішній час для усунення порушення необхідно надати акти перевірки і прочищення ВК. Усунути виявлений недолік в термін до 17.05.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «УЮТ- 2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 17.05.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Каражей Людмила Іванівна

4

*Л. Іванівна*

15.04.2026

(підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 2 споживачам газу.

\_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)