

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 14

від 13 квітня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Смикодуб Аліною Володимирівною, Кривим Павлом Петровичем, Савковим Олександром Олександровичем, Редько Антоном Олеговичем. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 по вул. Добровольців  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 25 мм, 15 мм.
- 2) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і очищення ВК.
- 3) п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - пошкоджені оголовки ВК.
- 4) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 20 - 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання не припинялось

---

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 10 по вул. Добровольців за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування; п. 1, п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ відсутні акти перевірки і очищення ВК; п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ в першому, другому та третьому під'їзді оголовки ВК пошкоджені, потребують ремонту та п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на згоні Ø 20 мм – 2 шт., який був усунений шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).


На теперішній час для усунення порушення необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску, надати акти перевірки і очищення ВК та виконати ремонтні роботи по відновленню оголовків ВК. Усунути виявлені недоліки в термін до 20.05.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):  
ОСББ «Новосибірська,10» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ  
«Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявлених порушень до 20.05.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Каражей Л.І. 097-689-32-59  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Криворізька філія  
ТОВ «Газорозподільні мережі України»  
Управління експлуатації  
мережі ТОВ  
4

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Каражей Людмила Іванівна

 13.04.2026  
(підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 4 споживачам  
газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)