

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Новопілля

№ 33

від 26 травня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» старшим майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Жайворонським Володимиром Анатолійовичем слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Кривим Павлом Петровичем, Савковим Олександром Олександровичем, Погорілою Валентиною Іванівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 по вул. Садова, с. Новопілля

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 1, п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і прочищення ДВК.
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях Ø 32 -2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 16 по вул. Садова за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: п. 1, п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ відсутні акти перевірки і прочищення ДВК; п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на згоні Ø 32 мм – 2 шт., які були усуненні шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу).

На теперішній час для усунення порушення необхідно надати акти перевірки і прочищення ДВК. Усунути виявлені недоліки в термін до 26.06.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): Новопільської ОТГ надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 26.06.2026

Контактний робочий телефон представника виконавця: Жайворонський В.А. 067-56-82-815

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання газопостачання не припинялось

Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Управління експлуатації

4

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Жайворонський Володимир Анатолійович

26.05.2026

(підпис)

3 актом ознайомлений:

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 5 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

- 1) В. І. М. А. ...
- 2) В. С. Г. ...

Згідно з інструкцією з безпеки користування газовим обладнанням, наданою споживачам газу, вони ознайомені з правилами безпеки та зазначеному в інструкції.

Відповідальний працівник, який виконав обстеження: Жайворонський Володимир Анатолійович.

Відомості про виконання інструктажу з безпеки користування газовим обладнанням надано споживачам газу.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 5 споживачам газу. Інструкції надані в кількості, що відповідає кількості осіб, які беруть участь у інструктажі.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 5 споживачам газу. Інструкції надані в кількості, що відповідає кількості осіб, які беруть участь у інструктажі.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 5 споживачам газу. Інструкції надані в кількості, що відповідає кількості осіб, які беруть участь у інструктажі.

Користувачі газу ознайомлені з правилами безпеки користування газовим обладнанням.

Споживачі газу ознайомлені з правилами безпеки користування газовим обладнанням.