

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 107 від 10 червня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, **замовник за замовчуванням**, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» **майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Дудником Андрієм Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем та Іванченком Юрієм Олександровичем**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45 по вул. Олексія Різниченка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

1) Припинено газопостачання на стояк № 3, кв. кв. № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): **не склався**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **припинено газопостачання на стояк № 3, кв. кв. № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБС.**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: **проведенням ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 45 по вул. Олексія Різниченка, за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною, за винятком стояку № 3, кв. кв. № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 у зв'язку з недопустимим падінням тиску при проведенні планового ТО ВБСГ.**

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): **не потребує**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Дудник А. 050-53-15-683**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: **газопостачання не припинялось.**

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Дудник Андрій Миколайович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

10.06.2026

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 26 споживачам
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Управління експлуатації мереж та ПРГ
Служба (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
розподілу природного газу