

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 4

від 03 червня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Степовенко Андрій Демянович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Бондаренко О.В., Молошніков В.І., Смолінська Т.А., Ракітська Н.В., Каліберда С.В., Нікітін О.О., Цимбал І.А.

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25 по пр-т. Університетський.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

**п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витік газу на різьбовому з'єднанні – 3 шт.**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **не здійснювався.**

про що складено акт про недопуск (додається): **не складався.**

За результатами обстеження припинено газопостачання: **не припинялося.**

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 25 по пр-т. Університетський за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витік газу на різьбовому з'єднанні – 3 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; про що складено відповідний акт-пріпис, який вручено управителя ТОВ «Житлосервіс - КР» Усунути виявлений недолік в термін до 06.07.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

**ТОВ «Житлосервіс - КР» надати письмово інформацію до Криворізької філії «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 07.07.2026.**

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Степовенко А.Д. 099-742-53-88**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Степовенко Андрій Демянович

03.06.2026

(підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 26 споживачам газу.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)