

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 31

від 18 червня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Шляхов Микола Володимирович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Стецюк Валерій Миколайович, Бегун Надія Григорівна, Дрогаль Оксана Миколаївна, Яркін Максим Миколайович, Кагдін Сергій Володимирович, Бреславець Ганна Олександрівна/ виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31 по пр-т Центральний.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:
п.7.39 глава 7, ДБН В.2,5-20:2018– наявність електричних дротів нгазопроводі.

п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на муфтових з'єднаннях – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.
Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 29 по пр-т Центральний за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на муфтових з'єднаннях – 2шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу. п.7.39 глава 7, ДБН В.2,5-20:2018– наявність електричних дротів нгазопроводі. Про що складено відповідний акт-пріпис, який вручено управителю ОСББ «Лермонтова 31КР». Усунути виявлений недолік в термін до 24.07.2026
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Шляхов М. В. 093-468-35-53

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: не припинялося.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Шляхов Микола Володимирович



(підпис)

18.06.2026

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

_____ (підпис)

_____ (Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 16 споживачам газу.

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)