

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 35

від 23 червня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Биндич Тетяна Володимирівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Бегун Надія Григорівна, Дрогаль Оксана Миколаївна, Яркін Максим Миколайович, Кагдін Сергій Володимирович, Печений Сергій Андрійович, Арнаутов Роман Юрійович, Бреславець Ганна Олександрівна.

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 по пр-т Центральний.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;
- п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - оголовки ДВК потребують ремонту;
- п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на муфтових з'єднаннях – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.
про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 8 по пр-т Центральний за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на муфтових з'єднаннях – 2 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; ДБН п. 7.92 глава 7 – надземний газопровід потребує фарбування; п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ - оголовки ДВК потребують ремонту, про що складено відповідний акт-припис, який вручено голові ОСББ «Лермонтова 08». Усунути виявлений недолік в термін до 28.07.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ОСББ «Лермонтова 08» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 29.07.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Биндич Т.В. 093-851-03-56

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: не припинялося.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Биндич Тетяна Володимирівна



(підпис)

23.06.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 9 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)