

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 26

від 20 липня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Степовенко Андрій Демянович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Молошніков В.І., Смолінська Т.А., Каліберда С.В., Нікітін О.О., Цимбал І.А., Ткач В.Г., Ракітська Н.В.

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25 по вул. Степана Бандери.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;

п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витік газу на різьбовому з'єднанні – 6 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 25 по вул. Степана Бандери за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витік газу на різьбовому з'єднанні – 6 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу; п. 7.92 глава 7 ДБН – надземний газопровід потребує фарбування; про що складено відповідний акт-припис, який вручено управителя ОСББ «КОСТЕНКО - 25» Усунути виявлений недолік в термін до 20.08.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

ОСББ «КОСТЕНКО - 25» надати письмово інформацію до Криворізької філії «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 21.08.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Степовенко А.Д. 099-742-53-88

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

**Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Степовенко Андрій Демянович**



(підпис)

20.07.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 16 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)