

м. Кривий Ріг

№ 177

від 17 серпня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26,
замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації
мереж і ПРГ Дудником Андрієм Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління
експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем та Іванченком Юрієм
Олександровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку
(гуртожитку), № 102 по вул. Олексія Різниченка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- виток газу на муфтових з'єднаннях
Ø 40 мм – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 102 по вул. Олексія Різниченка, за
результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана
герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5,
розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 40 мм – 2 шт.,
які було усунено шляхом перепаккування різьбових з'єднань (заміна мастильного та
ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Дудник Андрій Миколайович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

17.08.2026

(підпис)

(Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 20 споживачам
газу**

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)