

м. Кривий Ріг

№ 178

від 18 серпня 2026 року

Відповідно до договору від « 23 » лютого 2026 року № КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26,  
замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ  
«Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації  
мереж і ПРГ Дудником Андрієм Миколайовичем, слюсарями служби ПВРГ управління  
експлуатації мереж і ПРГ Білошистим Сергієм Миколайовичем та Іванченком Юрієм  
Олександровичем

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку  
(гуртожитку), № 104 по вул. Олексія Різниченка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

1) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- виток газу на муфтових з'єднаннях  
Ø 20 мм – 1 шт., Ø 40 мм – 4 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про не допуск (додається): не складався

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 104 по вул. Олексія Різниченка, за  
результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана  
герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п. 5, глава 5,  
розділ V ПТЕСГ - виток газу на муфтових з'єднаннях Ø 20 мм – 1 шт.,  
Ø 40 мм – 4 шт., які було усунено шляхом перепаккування різьбових з'єднань (заміна  
мастильного та ущільнюючого матеріалу).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання: газопостачання не припинялось.

Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Дудник Андрій Миколайович

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

18.08.2026

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 28 споживачам  
газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)