

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 18

від 13 серпня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Жайворонським Володимиром Анатолійовичем слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Редько Антоном Олеговичем, Савковим Олександром Олександровичем, Кривим Павлом Петровичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 по вул. Сергія Колачевського

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ – відсутнє лакофарбове покриття на фасадному газопроводі низького тиску діаметрами 76 мм, 57 мм, 40 мм, 32 мм, 25 мм,
- 2) п.19 розділ III та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ – біля під'їздів №№ 2,5,6, гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу.
- 3) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 32 - 1 шт., Ø 40 - 2 шт., згону Ø 40 – 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 по вул. Сергія Колачевського за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення п. 7.92, глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» та п. 7, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме: фасадний газопровід не захищений від атмосферної корозії лакофарбовим покриттям, потребує фарбування, п.19 розділ III та п. 7 глава 5 розділ V ПТЕСГ біля другого, п'ятого та шостого під'їздів гілки винограду знаходяться в охоронній зоні фасадного газопроводу, п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ виявлені витоки газу на кранах Ø 32 мм - 1 шт., Ø 40 мм - 2 шт., згону Ø 40 мм – 2 шт., які були усунені шляхом перепакування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленими порушеннями складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «ГАРАНТ ЦЕНТРОБУД».

На теперішній час для усунення порушень необхідно пофарбувати фасадний газопровід низького тиску та прибрати гілки винограду з фасадного газопроводу. Усунути виявлені недоліки в термін до 13.09.2026.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

ТОВ «ГАРАНТ ЦЕНТРОБУД» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявлених порушень до 13.09.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Жайворонський В.А. 067-568-28-15**
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання **газопостачання не припинялось.**

Криворізька філія
ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Управління експлуатації
м.р. ж. та пр.г.
Відповідальний працівник,
який виконав обстеження

Жайворонський Володимир Анатолійович


(підпис)

13.08.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 14 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)