

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 11

від 08 вересня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Биндич Тетяна Володимирівна, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Дрогаль Оксана Миколаївна, Бегун Надія Григорівна, Яркін Максим Миколайович Печений Сергій Андрійович, Кагдін Сергій Володимирових. виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35 по вул. Свято-Миколаївська.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- п. 7.92 глава 7, ДБН В.2.5-20:2018 – газопровід потребує фарбування;
- п.13 глава 1, розділ 5 ПТЕСГ – перебуває в аварійному стані 1 кріплення фасадного газопроводу;
- п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на муфтових з'єднаннях – 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався. про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.


Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведенням ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 35 по вул. Свято-Миколаївська за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витоки газу на муфтових з'єднаннях – 3 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу, ДБН п. 7.92 глава 7 – надземний газопровід потребує фарбування; п.13 глава 1, розділ 5 ПТЕСГ – перебуває в аварійному стані 1 кріплення фасадного газопроводу, про що складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ «Дивобуд». Усунути виявлений недолік в термін до 13.10.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): ТОВ «Дивобуд» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 14.10.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує. Контактний робочий телефон представника виконавця: Биндич Т.В. 093-851-03-56

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання: не припинялося.

Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Биндич Тетяна Володимирівна


(підпис)

08.09.2026

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 6 споживачам газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)