

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кривий Ріг

№ 10

від 07 вересня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26 замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Каражей Людмилою Іванівною слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Савковим Олександром Олександровичем, Редько Антоном Олеговичем, Кривим Павлом Петровичем, Смикодуб Аліною Володимирівною.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 вул. Чарівна

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

- 1) п.1 та п. 4 глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і очищення ДВК.
- 2) п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ- витоки газу на різьбових і муфтових з'єднаннях кранів Ø 50 -2 шт., згону Ø 50 – 1 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання не припинялось.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки/Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведенням ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 5 по вул. Чарівна за результатами якого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною.

Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені порушення: п. 1 та п. 4, глава 6, розділ V ПТЕСГ - відсутні акти перевірки і очищення ДВК, п. 5, глава 5, розділ V ПТЕСГ а саме : виявлені витоки газу на кранах Ø 50 мм – 2 шт., згону Ø 50 мм - 1 шт., які були усунені шляхом перепаккування різьбових та муфтових з'єднань (заміна мастильного та ущільнюючого матеріалу). За виявленим порушенням складено відповідний акт-припис, який вручено управителю ТОВ « УЮТ - 2011 ».

На теперішній час для усунення порушення необхідно надати акти перевірки і очищення ДВК . Усунути виявлений недолік в термін до 07.10.2026.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____


ТОВ «УЮТ - 2011» надати письмово інформацію до Криворізької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» щодо усунення виявленого порушення до 07.10.2026.

Контактний робочий телефон представника виконавця: **Каражей Л.І. 097-689-32-59**
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання **газопостачання не припинялось.**

ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Відповідальний працівник,
який виконав обстеження
Каражей Людмила Іванівна

4

З актом ознайомлений:


(підпис)

07.09.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(підпис)

(Дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 26 споживачам
газу.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)