

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кривий Ріг

№ 8

від 10 вересня 2026 року

Відповідно до договору від «23» лютого 2026 року КрФ/100/105/1/3-Р-ТД-1501/26, замовник за замовчуванням, працівниками виконавця робіт Криворізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстром служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Степовенко Андрій Демянович, слюсарями служби ПВРГ управління експлуатації мереж і ПРГ Бондаренко О.В., Смолінська Т.А., Цимбал І.А., Молошніков В.І., Нікітін О.О.

виконано роботи з технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54 по вул. Ярослава Мудрого (ОСББ «БАРВІНОК»)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки:

**п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витік газу на різьбовому з'єднанні – 5 шт.**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

про що складено акт про недопуск (додається): не складався.

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.

**Висновки/Рекомендації** щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: проведеним ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 54 по вул. Ярослава Мудрого внутрішньобудинкова система газопостачання визнана герметичною. Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено порушення: п.5, глава 5, розділ V ПТЕСГ – витік газу на різьбовому з'єднанні – 5 шт., які були усунені шляхом заміни мастильного та ущільнюючого матеріалу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): не потребує.

Контактний робочий телефон представника виконавця: Степовенко А.Д. 099-742-53-88

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

**Відповідальний працівник,  
який виконав обстеження  
Степовенко Андрій Демянович**



(підпис)

10.09.2026

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням надано 14 споживачам газу.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)